

## RAPPORTO DI PROVA

**N° Registro: IL.2017.07278.CA.07169**

**Matrice: ACQUA**

**Tipo di campione: ACQUA CUM.**



LAB N° 1079

Norma di Riferimento : D.Lgs. 31/2001  
acqua cum  
ID prelievo : 33880  
Data prelievo : 29-08-2017

Prelevato da : ANTONIO BECATTINI

Acquedotto : MONTEVARCHI  
Ora apertura campione : 9:00  
Data di accettazione : 30-08-2017

N° di verbale/Richiesta del : Verbale N. 3316

ID prenotazione : 6494  
U.O./Ufficio richiedente : Setting Igiene Pubblica e della Nutrizione -  
Valdarno - VD  
Punto di prelievo : FP VIA CENNANO VIA CENNANO, 52025  
Montevarchi (AR) 051026

N° Subaliquote : 3  
Campione conforme S.Q. : Campione idoneo

Data inizio analisi: 30-08-2017 Data fine analisi: 01/09/2017

Campionamento non eseguito dal Laboratorio

PARAMETRO	RISULTATO	INCERTEZZA	UNITA' DI MISURA	VALORE DI RIFERIMENTO	METODICA
pH	8.2		Unità pH	6.5-9.5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività (20°C)	771		µS/cm	2500	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
*Turbidità	<0.4		NTU	1 valore di att.ne (WHO 2011)	ISS.BLA.030.REV00
*Odore	Inodore		---	accettabile per i consumatori	ISS.BAA.026.REV00
*Colore	<5		mg/l Pt/Co (Hazen)	accettabile per i consumatori	ISS.BJA.021.REV00
Cloruro	69		mg/l	250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfato	37		mg/l	250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrato	4		mg/l	50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
*Nitrito	<0.05		mg/l	0.50	APAT CNR IRSA 4020

Data emissione: 08/09/2017

Tecnico di Laboratorio

Roberto Picchi, Manuela Trovato

Dirigente

Dott. Federico Luchi

Fattore di copertura K=2; grado di confidenza 95%

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione sopra citato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente dal Dirigente

## RAPPORTO DI PROVA

N° Registro: IL.2017.07278.CA.07169

Matrice: ACQUA

Tipo di campione: ACQUA CUM.



LAB N° 1079

PARAMETRO	RISULTATO	INCERTEZZA	UNITA' DI MISURA	VALORE DI RIFERIMENTO	METODICA
					Man 29 2003
*Fluoruro	0.5		mg/l	1.50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
*Sodio	136		mg/l	200	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
*Potassio	2		mg/l	non previsto	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	9		mg/l	non previsto	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio	39		mg/l	non previsto	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Durezza	13.4		°F	valore consigliato 15- 50°F	APAT CNR IRSA 2040 Man 29 2003
*Ammonio	0.13		mg/l	0.50	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
*Alluminio	8		µg/l	200	UNI EN ISO 17294- 2:2005
Ferro	42		µg/l	200	UNI EN ISO 17294- 2:2005

(\*): Non accreditato ACCREDIA

**Note :** L'incertezza di misura, espressa come incertezza estesa  $U_e$  (livello di confidenza del 95%, fattore di copertura  $k=2$ ), viene riportata quando il risultato ottenuto dal laboratorio (X) è maggiore del valore limite (VL). Per la valutazione di conformità si distinguono tre casi:  
1.  $X < VL$  - CONFORME  
2.  $X - U_e \geq VL$  - NON CONFORME

Data emissione: 08/09/2017

Tecnico di Laboratorio

Roberto Picchi, Manuela Trovato

Dirigente

Dott. Federico Luchi

Fattore di copertura  $K=2$ ; grado di confidenza 95%

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione sopra citato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente dal Dirigente

## RAPPORTO DI PROVA

**N° Registro: IL.2017.07278.CA.07169**

**Matrice: ACQUA**

**Tipo di campione: ACQUA CUM.**



LAB N° 1079

3.  $VL < X < VL + Ue$  - Il valore misurato, tenuto conto dell'incertezza, non risulta maggiore del valore limite, con un probabilità del 95%.

**Valutazione :** Il campione analizzato è CONFORME ai limiti fissati nel D.Lgs 31 del 02/02/2001 e s.i.m. e/o alle altre norme indicate in corrispondenza dei parametri non compresi nel decreto stesso.

Data emissione: 08/09/2017

Tecnico di Laboratorio

Roberto Picchi, Manuela Trovato

Dirigente

Dott. Federico Luchi

Fattore di copertura  $K=2$ ; grado di confidenza 95%

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione sopra citato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente dal Dirigente