

## RAPPORTO DI PROVA

N° Registro: **BIOACQ.2019.00595**

Matrice: ACQUE

Tipo di campione: ACQUA CONDOTTATA.



LAB N° 1079

N° di verbale/Richiesta del	: Verbale N. 9452	ID prelievo	: 54982
ID prenotazione	: 27784	Data prelievo	: 22-01-2019
U.O./Ufficio richiedente	: UF Igiene Pubblica e della Nutrizione Zona valdarno - VD	Prelevato da	: ANTONIO BECATTINI
Punto di prelievo	: FP PIAZZA DELLA REPUBBLICA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 52025 Montevarchi (AR) 0510	Acquedotto	: MONTEVARCHI
Campione conforme con S.Q.	: Campione idoneo	Data accettazione	: 23-01-2019

Data inizio analisi: 23/01/2019 Data fine analisi: 24/01/2019

Campionamento non eseguito dal Laboratorio

PARAMETRO	RISULTATO	INCERTEZZA	UNITA' DI MISURA	VALORE DI RIFERIMENTO	METODICA
Determinazione batteri coliformi a 37°	0		MPN/100ml	0 (DLgs n.31)	UNI EN ISO 9308-2:2014
Clostridium perfringens (spore comprese)	0		numero/100ml	0 (DLgs n.31)	UNI EN ISO 14189
Determinazione di Escherichia Coli	0		MPN/100ml	0 (DLgs n.31)	UNI EN ISO 9308-2:2014

(\*): Non accreditato ACCREDIA

Data emissione: 26/01/2019

Tecnico di Laboratorio  
Brunella Vannucchi Flavio Vezzosi

Dirigente  
Dott.ssa Grazia Puccinelli

Fattore di copertura K=2; grado di confidenza 95%

Si dichiara che i risultati si riferiscono esclusivamente al campione sopra citato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza esplicita autorizzazione della Direzione del Laboratorio

Il presente rapporto di prova è stato firmato digitalmente dal Dirigente